

Jahresbericht 2025 zuhänden der Bezüger

Gestützt auf das Lebensmittelgesetz (LMG) vom 20. Juni 2014, Art. 24., informiert die Wasserversorgung Unterbäch ihre Bezüger jährlich über die Qualität des Trinkwassers.

Chemisch-bakteriologische Qualität

Gestützt auf die kantonalen Vorgaben wurden im Versorgungsgebiet Unterbäch im letzten Jahr die erforderliche Anzahl an Wasserproben entnommen und auf chemische und mikrobiologische Parameter untersucht.

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass das abgegebene Wasser den Anforderungen an Trinkwasser entsprach.

Wasserhärte

Die Gesamthäre des untersuchten Wassers lag bei 5.1 °fH (französischer Härtegrad). Das abgegebene Wasser entspricht gemäss dem Schweizerischen Verband des Gas- und Wasserfaches (SVGW) somit einem sehr weichen Wasser.

°fH	Bezeichnung
0 – 7	sehr weiches Wasser
7 – 15	weiches Wasser
15 – 25	mittelhartes Wasser
25 – 32	ziemlich hartes Wasser
32 – 42	hartes Wasser
> 42	Sehr hartes Wasser

Nitratgehalt

Der Nitratgehalt des abgegebenen Wassers lag bei <0.01 mg/L. Der Maximalwert gemäss Gesetz liegt bei 40.00 mg/L.

Herkunft des Wassers

Das an die Bezüger abgegebene Wasser stammt aus Quellen oberhalb des Dorfes. Diese liegen im Bereich Härbord und Senntum. Das Quellwasser muss aktuell nicht behandelt werden.

Auskünfte

Für weitere Auskünfte steht die Gemeinde unter verwaltung@gemeinde.unterbaech.ch oder unter Tel. 027 934 19 28 zur Verfügung.

Wasserversorgung Unterbäch
Gemeindeverwaltung
Postfach 17
Gemeindehaus -
3944 Unterbäch VS



Firma Nr : 33208/712

Sitten, den 11. Juli 2025

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 25-VS-25637

V 1



Probennummer: 25-84456

ADRESSE(N)

Probenahmeort : Wasserversorgung Unterbäch, Gemeindehaus -, 3944 Unterbäch VS
Brunnenmeister : SIS Salzgeber Franz, Bahnhofstrasse 8, 3942 Raron
Verantwortliche Person : Herr Nicolas LÖTSCHER, Wasserversorgung Unterbäch, Gemeindehaus -, 3944 Unterbäch VS

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Amtliche Kontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Unterbäch
Probenahme am : 08.07.2025 um 09h00
Eingang : 08.07.2025
Ausgeführt von : Herr Hans-Peter HEYNEN, Kantonaler Lebensmittelinspektor

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung : Trinkwasser im Verteilnetz
Netz : 300 - UNTERBAECH
Probenahmeort : 1 - Oeff. Brunnen bei der Kirche X : 2'627'885 Y : 1'125'993

ANALYSEERGEBNISSE

VS-Chimie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0300-MOP	Leitfähigkeit 20 °C	146 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH im Labor gemessen	7.6	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Gesamthärte	7.0 °F		
VS-0305-MOP	Carbonathärte	3.2 °F		
VS-0397-MOP	Ammonium	< 0.05 mg/L	max. 0.10 mg/L	Konform
VS-0392-MOP	Nitrit	< 0.01 mg/L	max. 0.10 mg/L	Konform
VS-0556-MOP	Trübung	< 0.2 TE/F	max. 1.0 TE/F	Konform
VS-0325-MOP	Gesamtkohlenstoff	nicht nachweisbar	max. 2.0 mg/L	Konform
VS-0306-MOP	Calcium	21.0 mg/L		

max: Maximum; min: Minimum; M: Richtwert



PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.

BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erhobene Probe. Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Trinkwasserinspektorat

Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Wasserversorgung Unterbäch, Herr Franz SALZGEBER, Bahnhofstrasse 8, 3942 Raron

